

**Садоводческое некоммерческое товарищество «ПРОЛИСОК»**

Адрес: РФ, Луганская Народная Республика, Лутугинский р-н, с. Весёлая  
Тарасовка, территория СНТ «ПРОЛИСОК», д.107.  
ИНН - 9408007626, КПП - 940801001, ОГРН-1229400090556

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**  
присоединения к низковольтным сетям СНТ «ПРОЛИСОК»

1. Характеристика заявителя:

1.1. Основание:

Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя \_\_\_\_\_ г.

Заявление на подключение к сети СНТ.

1.2. Заявитель: \_\_\_\_\_

1.3. Номер участка Заявителя: \_\_\_\_\_

2. Объект технологического присоединения:

2.1. Наименование объекта: жилое строение на участке Заявителя

2.2. Местонахождение объекта: СНТ «ПРОЛИСОК», участок № \_\_\_\_\_

2.3. Максимальная мощность: 5 кВт

2.4. Категория надежности: третья

2.5. Вид подключения: однофазное / трёхфазное

2.6. Уровень напряжения: 220 В линейное

3. Класс напряжения электрической сети, к которой осуществляется технологическое присоединение: 0.4 кВ.

4. СНТ «ПРОЛИСОК» разрешает присоединение к объектам электросетевого хозяйства СНТ энергопринимающих устройств заявителя в точке присоединения: опора ЛЭП-0,4 кВ по ул. « \_\_\_\_\_ », около уч. № \_\_\_\_\_, при условии заключения заявителем Договора с СНТ «ПРОЛИСОК» о пользовании объектами электросетевого хозяйства СНТ (Договор № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ г.) и обеспечения за счёт Заявителя

удостоверен \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.) и обязательно, за счет заказчика, лицензированным на эти виды работ исполнителем, следующих подготовительных монтажных работ и самого подключения:

4.1. Монтаж на опоре ЛЭП-0,4 кВ на высоте от 1.5 м до 1.8 м в закрывающемся ящике класса защиты не ниже IP54 прибора учета электроэнергии (Счетчик), автоматического выключателя для защиты, отключения и включения электроэнергии.

Требование к Счетчику и автоматическому выключателю:

4.1.1. Счетчик: однофазный/трёхфазный, класс точности \_\_\_\_, дата выпуска (не более 24 месяца) \_\_\_\_\_

4.1.2. Автоматический выключатель: 2-х пол, номинальный ток 25А

4.2. Установка на участке распределительного щита, пригодного для разводки однофазной/трёхфазной электроэнергии в соответствии с Правилами Устройств Электроустановок (ПУЭ).

4.3.Выполнен от установленного на опоре ящика однофазный/трёхфазный ввод к распределительному щиту на участке проводом СИП 16 или большего сечения в соответствии с ПУЭ. Провод не должен иметь разрывов, скруток и прочих повреждений.

4.4. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

5. СНТ «ПРОЛИСОК» осуществляет:

5.1.Выполнение работ по фактическому подключению объекта Заявителя в точке присоединения (в случае нового подключения).

5.2.Выдачу акта о технологическом присоединении к низковольтным сетям СНТ «ПРОЛИСОК».

5.3. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

6. Основной источник питания: подстанция КТП-160-6/0.4 кВ.

7. Резервный источник питания: нет.

8. Работа подстанции: круглогодичная.

9. Ответственность за техническое состояние и безопасную эксплуатацию электроустановок, электрической проводки возлагается на владельца участка (потребителя).

10.Срок действия Технических условий:

10.1. Настоящие технические условия вступают в силу с момента подписания

- 10.1. Настоящие технические условия вступают в силу с момента подписания.
- 10.2. Срок действия настоящих технических условий – 2 года.
- 10.3. По истечению срока действия данных Технических условий, а также при реконструкции электроустановок или изменений условий заявки, Заявитель обязан получить новые Технические условия.

Председатель СНТ «ПРОЛИСОК» \_\_\_\_\_ Дьяков А.Г.